



Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Gdańsku

al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk

tel. 58 52-44-360; fax 58 52-44-371, e-mail: wsa@gdansk.wsa.gov.pl

Gdańsk, dnia 8 marca 2017 r.

AG-214/05/17

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Odpowiedź na pytanie do treści SIWZ.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na częściowe roboty remontowe w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku przy al. Zwycięstwa 16/17 i 21.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Prawo zamówień publicznych (tj. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, że wpłynęło pytanie dotyczące postępowania, na które Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:

PYTANIE NR 1:

Prosimy o wyjaśnienie jaką odporność ogniową mają mieć zabudowy z płyt GK w przedmiarze pomieszczenia kasy poz.22 oraz w przedmiarze izolacje poziome ścian poz.12.

Odpowiedź:

Ścianki nie są w żadnej klasie ogniowej, należy przyjąć zwykłe płyty gipsowo-kartonowe grubości 12,5 mm w pomieszczeniu kasy, natomiast w piwnicy płyty gipsowo-kartonowe również 12,5 mm wodoodporne.

Z-ca DYREKTORA SĄDU

Magdalena Łożwiak-Lewandowska

Amymataw
9.03.2017r. *Aflniba.*